

## Výzva na predloženie ponuky

---

Zákazka podľa § 9 ods. 9 podľa ustanovení zák. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov

---

### I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

<b>Názov organizácie:</b>	Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany
<b>Adresa organizácie:</b>	Gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
<b>Krajina:</b>	Slovenská republika
<b>IČO:</b>	42298644
<b>V zastúpení:</b>	Dott. Mgr. Ema Maggiová, štatutárny orgán
<b>Kontaktné miesto:</b>	<b>Visions Consulting, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava</b>
<b>Kontaktná osoba:</b>	Mgr. Michaela Dobrovodská
<b>Telefón:</b>	+421 907 745 169
<b>E-mail:</b>	<b>dobrovodska@visions.cc</b>

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

### II. OPIS

**Názov zákazky:** Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ a vypracovanie realizačnej dokumentácie na vybrané objekty stavby

**Druh zákazky:** Služby

**Kód CPV:** 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

**Hlavné miesto poskytovania služieb:** Vrbové, Krakovany

**NUTS kód:** SK021

**Kód žiadosti o NFP:** NFP310010A065

**Operačný program:** Kvalita životného prostredia

#### Opis predmetu zákazky:

**Predmetom zákazky** je obstaranie spracovania Dokumentácie skutočného vyhotovenia na nasledovnú stavbu: „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové-Krakovany“, „ a vypracovanie realizačnej dokumentácie na vybrané objekty stavby, ktorá je riešená v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015.

## Výzva na predloženie ponuky

Zákazka podľa § 9 ods. 9 podľa ustanovení zák. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov

Dokumentácia skutočného vyhotovenia musí obsahovať jednotlivé objekty:

### 1 Technickú správu

### 2 Výkresy • situačný výkres súčasného stavu územia v digitálnej aj papierovej forme, •

Stavebné výkresy, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako sa skutočne realizovala, aj v digitálnej forme v požadovanom formáte.

- **V časti Kanalizácia Vrbové pôjde o tieto** stavebné objekty a prevádzkové súbory:

### Stavebné objekty

#### SO 01.1 Gravitačná kanalizácia

Obsahuje všetky verejné gravitačné stoky v intraviláne mesta Vrbové.

V stavebnom objekte je riešených spolu 6 389,0 m gravitačného kanalizačného potrubia.

#### SO 01.2 Stavebná časť čerpacích staníc + výtláčné potrubie

Stavebná časť čerpacích staníc ČS 1 až ČS 5. Súčasťou objektu je tlakové potrubie napojené na výtlak z čerpadla v každej ČS.

Stavebná časť čerpacích staníc rieši podzemné objekty pre osadenie typového technologického čerpaceho zariadenia, podľa projektu prevádzkového súboru. Navrhnuté sú prefabrikované betónové šachty s kruhovým pôdorysom priemeru 1372 a 2100 mm.

Výtláčné potrubia sa vybudujú z potrubia HD-PE pre kanalizáciu PE 100, SDR 17/PN 10.

V stavebnom objekte je riešených spolu 1024,0 m tlakového kanalizačného potrubia a 21,0m ukľudňovacieho gravitačného potrubia. Celková dĺžka spolu 1045,0 m.

#### SO 01.3 Elektrické prípojky NN k ČS

Prípojky k ČS 1 až ČS 5 budú napojené z verejného stĺpa v blízkosti čerpacej stanice, kde sa osadí elektromerový rozvádzač. Prípojka bude ukončená v technologickom rozvádzači osadenom pri čerpacej stanici.

#### SO 01.4 Kanalizačné prípojky

Kanalizačné prípojky slúžia na pripojenie vnútornej kanalizácie jednotlivých nehnuteľností (RD) na verejnú stokovú sieť. Projekt zahŕňa potrubie odbočenia od uličnej stoky po hranicu verejného priestranstva. Navrhnuté sú z potrubia PP DN/OD 160 mm. Počet odbočení 384 ks, s celkovou dĺžkou 2 494,0 m. Súčasťou sú aj združené odbočenia DN 200 mm, celkovej dĺžky 195,3 m.

#### SO 01.5 Prekládka vodovodu

Stiesnené pomery v ulici Hoštáky (koniec stoky A5) si vyžadujú prekládku jestvujúceho vodovodu DN 100 mm v dĺžke 126,0 m. Prekládka sa realizuje v súbehu so stoku A5 a následne po odtlakovaní a dezinfekcii sa znovu prepojí.

### Prevádzkové súbory

Stavba obsahuje jediný prevádzkový súbor

#### PS 1.1 Technologická časť čerpacích staníc

- **V časti Kanalizácia Krakovany pôjde o tieto** stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavba kanalizácie v obci Krakovany je časťou stavby v rámci Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany. Je rozčlenená na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

## Výzva na predloženie ponuky

Zákazka podľa § 9 ods. 9 podľa ustanovení zák. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov

### Stavebné objekty

#### **SO 02.1 Gravitačná kanalizácia**

Obsahuje všetky verejné gravitačné stoky v intraviláne obci Krakovany.

V stavebnom objekte je riešených spolu 4227,0 m gravitačného kanalizačného potrubia.

#### **SO 02.2 Stavebná časť čerpacej stanice + výtlačné potrubie**

Rieši stavebnú časť čerpacej stanice ČS 2. Navrhnutá je prefabrikovaná betónová šachta s kruhovým pôdorysom priemeru 1372 mm, hĺbky 4,0 m. Výtlačné potrubie sa vybuduje z potrubia HD-PE pre kanalizáciu PE 100, SDR 17/PN 10, 90x5,4, dĺžky 60,0 m.

#### **SO 02.3 Elektrická prípojka NN k ČS**

Privádza elektrickú energiu pre potreby strojno – technologického a prevádzkového zariadenia čerpacej stanice ČS2. Napojená bude z verejného stĺpa v blízkosti čerpacej stanice, kde sa osadí elektromerový rozvádzač. Prípojka bude ukončená v technologickom rozvádzači osadenom pri čerpacej stanici.

#### **SO 02.4 Kanalizačné prípojky**

Kanalizačné prípojky slúžia na pripojenie vnútornej kanalizácie jednotlivých nehnuteľností (RD) na verejnú stokovú sieť. Projekt zahŕňa potrubie odbočenia od uličnej stoky po hranicu verejného priestranstva. Navrhnuté sú z potrubia PP DN/OD 160 mm. Počet prípojok 320 ks, s celkovou dĺžkou 2 349,2 m.

### Prevádzkové súbory

Stavba obsahuje jediný prevádzkový súbor

#### **PS 2.1 Technologická časť čerpacej stanice**

Projekt rieši strojno-technologické a elektro-technologické zariadenie osadené v priestore stavebnej časti ČS2. Navrhnutá je dvojica ponorných stacionárne osadených čerpadiel pre splaškové odpadové vody, ktoré budú pracovať v režime 1 + 1. Výkon každého čerpadla  $Q = 10$  l/s,  $P_2 = 2,4$  kW.

### Realizačná projektová dokumentácia vybraných častí DSP

Realizačnú dokumentáciu je potrebné vypracovať pre nasledovné časti dokumentácie:

**1. SO 1 Gravitačná kanalizácia** – detaily križovania kanalizácie s vodnými tokmi a komunikáciami, zmeny a odchýlky realizačného projektu oproti DSP najmä vo vzťahu k podmienkam stavebného povolenia a k prípadným zmenám vyvolaným skutočným stavom staveniska (odchýlky po preverení polohy inžinierskych sietí, skutočné hydrogeologické pomery a pod.)

**1. SO 2 Stavebná časť čerpacích staníc a výtlačné potrubie**

**2. PS 1 Technologická časť čerpacích staníc**

### Podmienky na stanovenie ceny, ktorá bude slúžiť ako súťažné kritérium:

Požadujeme aby stanovená cena bola vyčíslená v nasledovnej štruktúre:

1./ časť „Kanalizácia Vrbové“

2./ časť „Kanalizácia Krakovany“

3./ Celková cena bude určená **pre Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany**. Výsledná cena bude daná súčtom cien pre časť Vrbové a časť Krakovany. Uvedená cena bude slúžiť na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky. Navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3

## Výzva na predloženie ponuky

Zákazka podľa § 9 ods. 9 podľa ustanovení zák. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. V prípade, ak spoločnosť nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do svojej ponuky.

Cena bude vychádzať zo Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA.

### Prílohou tejto výzvy sú:

A/ Katastrálna mapa mesta Vrbové

B/ Katastrálna mapa obce Krakovany

C/ Projektová dokumentácia v elektronickej forme na úložisku.

**Pre poskytnutie treba kontaktovať** p. Ing. Valovú, **tel.** 0915 769 375, **resp.** vystavba1@vrbove.sk

## III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

**Možnosť predloženia ponuky:** Iba na celý predmet zákazky.

**Povoľuje sa predloženie variantných riešení:** Nie.

**Jazyk ponuky:** Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

**Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:** 16 963,33 EUR

**Lehota na predkladanie ponúk:**                      **Dátum:** **16.12.2015**

**Čas:**                      **15:00 hod.**

Ponuky musia byť doručené **poštou alebo osobne** na adresu:

**Visions Consulting, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava**

**Mgr. Michaela Dobrovodská**

**Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:** 30. 6. 2016

## IV. OBSAH PONUKY

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

1. **Doklad o oprávnení podnikateľ v predmete zákazky\*** (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra).

**\*Doklad musí byť predložený v originály alebo úradne osvedčenej kópii. Verejný obstarávateľ **nebude akceptovať** výpis z internetovej stránky [www.orsr.sk](http://www.orsr.sk).**

2. Vyplnený **Návrh na plnenie súťažných kritérií**, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto výzvy.

## Výzva na predloženie ponuky

---

Zákazka podľa § 9 ods. 9 podľa ustanovení zák. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov

---

### V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

**Kritérium na vyhodnotenie ponúk:** Najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH

### VI. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

**Doba dodania predmetu zákazky:**

Najneskôr 7 dní pred podaním žiadosti o kolaudačné konanie. Predpokladaná doba realizácie stavby bude 04/2016 – 06/2018.

Dokumentácia bude vypracovaná tak, aby ju bolo možné rozdeliť na časť „Kanalizácia Vrbové“ a časť „Kanalizácia – Krakovany“ (podkapitoly).

**Dokumentácie požadujeme dodať:**

6x vyhotovenie v tlačenej formáte

1x vyhotovenie v elektronickej podobe vo formáte pdf.

**Typ zmluvy:** Výsledkom prieskumu trhu bude Zmluva o dielo.

**Dôležité ustanovenia zmluvy:** V zmluve bude zakotvená **odkladacia podmienka** nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorou bude schválenie zákazky v rámci administratívnej kontroly VO, t. j. doručenie správy z kontroly VO prijímateľovi. Zároveň si prijímateľ vyžaduje právo zakotviť do zmluvy **právo odstúpiť od zmluvy** bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly VO, ktorou poskytovateľ neschválil predmetné VO. Ďalej je úspešný uchádzač **povinný** v zmysle budúcej Zmluvy o NFP, **strpieť následnú kontrolu prípadne audít.**

**Obchodné podmienky:**

obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

Fakturácia bude po odovzdaní dokumentácie za celé zazmluvnené dielo.

**Ostatné:** Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku v rámci tohto prieskumu trhu alebo zrušiť prieskum trhu pokiaľ sa zmenili okolnosti, za ktorých bol prieskum trhu vyhlásený.

**Dátum začiatku prieskumu trhu:** 03. 12. 2015

Vypracoval: Mgr. Michaela Dobrovodská  
Visions Consulting, s. r. o.

## Výzva na predloženie ponuky

Zákazka podľa § 9 ods. 9 podľa ustanovení zák. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov

### Príloha č. 1:

### Návrh na plnenie súťažných kritérií

Predmet zákazky:

Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ a vypracovanie realizačnej dokumentácie na vybrané objekty stavby

Verejný obstarávateľ:

**Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany**

Gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 20 %</b>	<b>Cena s DPH</b>
Dokumentácia skutočného vyhotovenia + Realizačná dokumentácia <b>Vrbové</b>			
Dokumentácia skutočného vyhotovenia + Realizačná dokumentácia <b>Krakovany</b>			
<b>Cena celkom</b>			<b>Súťažné kritérium</b>

Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

Štatutárny zástupca uchádzača:

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača: