M e s t o V r b o v é

Spoločný úrad samosprávy, ul. M. R. Štefánika 15/4 922 03 Vrbové

p.č. 2488/2013 – Ka Vrbové 23. októbra 2013

Vybavuje : Ing. Karlíková
č. t. 033/7350637

S T A V E B N É P O V O L E N I E

S t a v e b n í k , navrhovateľ :
Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36 361 518 Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení firmou Enermont, s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava, podal dňa 18.9.2013 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na inžiniersku stavbu : „ **TA_Vrbové VNK, TS, NNK“,** aktuálny stav v evidencii CKN, EKN na pozemku parc. č. CKN 1238/8, 1238/6, 1238/1, 1193/8 – TS, CKN 1193/7 - ktorá sa skladá podľa EKN 1339/1, 1019/1, 1018/2, Družstevná ul., Vrbové k. ú. Vrbové

Mesto Vrbové v zastúpení primátorom mesta ako miestne príslušný spoločný stavebný úrad samosprávy podľa § 117 zákona v znení neskorších zmien a doplnkov a zákonov č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky a č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy ako aj § 2 ods. e./ zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky prerokoval žiadosť so známymi účastníkmi konania.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie č. 518/2012-Ka , dňa 5.4.2012 Mestom Vrbové. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 2.5.2012

Po preskúmaní žiadosti podľa § 58 a 62 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a §§ 4,8 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona na základe tohto preskúmania podľa ust. § 66 stavebného zákona a ust. § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., a vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z stavebný úrad rozhodol takto:

Inžinierska s t a v b a :
„TA_Vrbové VNK, TS, NNK“, aktuálny stav v evidencii CKN,EKN na pozemku parc. č. CKN 1238/8, 1238/6, 1238/1, 1193/8 – TS, CKN 1193/7 - ktorá sa skladá podľa EKN 1339/1, 1019/1, 1018/2, Družstevná ul., Vrbové k. ú. Vrbové

Rozpočtový náklad celkom : 141 000 € .

Účel stavby :

Navrhovaná stavba rieši výstavbu novej distribučnej stanice a nových distribučných rozvodov 22 kV a 1 kV za účelom odčlenenie z odberateľskej transformačnej stanice.

Členenie stavby :
Stavba tvorí jednu ucelenú časť

Stavebné objekty :

SO 01 – VN káblové vedenie
SO 02 - NN káblové vedenie

Prevádzkové súbory :
PS 01 – Transformačná stanica

Stavebné objekty :
SO 01 – VN káblové vedenie
Rozvodná sieť VN – kábel 22 kV – 3x NA2S(F)2Y 1 x 240 mm2 – 2 x 21 m

SO 02 - NN káblové vedenie
Rozvodná sieť NN – kábel 1 kV – NAYY – J 4 x 240 mm2 – 1 059 m
Nové skrine VRIS a vymenené SR + poprepájanie prípojok a siete – 4 ks

Prevádzkové súbory :
PS 01 – Transformačná stanica
Transformačná stanica kiosková polo zapustená EH8c, transformátor 400 kVA, rozvádzač Moeller 2K1TS, NN rozvádzač 1000A – 8 vývodov

Navrhované riešenie :

Stavebné objekty :

SO 01 – VN káblové vedenie 22 kV

Nová kiosková transformačná stanica bude pripojená do okružného vedenia č. 457 v úseku medzi úsekovým odpínačom 7/457 a transformačnou stanicou TS 0091-012 resp. po realizácii sa od TS 0091-003 odpoja. VN rozvody sa budú napájať na exitujúce vedenie kábel ANKTOZPV 3 x 185 a cez hybridnú spojku sa nová TS. V stiesnených pomeroch budú VN káble v chráničkách.

SO 02 – NN káblové vedenie

Rozvody NN sa pripoja z novej transformačnej stanice TS po Družstevnej ulici od PD až po Bernolákovu ul., Stavebniny, prevažne v zelenom páse. Pod cestou budú káble umiestnené v chráničke.

Prevádzkové súbory :

PS 01 – Transformačná stanica

Navrhnutá je nová transformačná stanica TS kiosková, typ Haramia EH 8 c/3x1,9 betónovej konštrukcie s vaňou natretou ochranným náterom, ktorá bude slúžiť na zachytenie oleja v prípade poruchy transformátora.
Transformátor bude olejový hermetizovaný s medeným vinutím, s krytím IP 00 TOHn 359/22 – 400 kVA.

Základné technické údaje :

VN strana 3 fáz.≈ 50 Hz, 22 kV/IT

NN strana 3 + PEN .≈ 50 Hz, 230/400V/TN-C

Základné parametre TS :

Menovité napätie vn	22 kV
Menovité napätie siete nn	242/420 V
Frekvencia	50 Hz
Menovitý výkon transformátora	2,630 kVA

Uzemnenie :
Trafostanica bude uzemnená z dvoch ekvipotenciálnych kruhov pásky FeZn 30 x 4 mm..

sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

p o v o ľ u j e .

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky :

01. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia. **Projektovú dokumentáciu vypracoval Enermont, s.r.o., Hraničná 14, IČO 35 859 423, 827 14 Bratislava.** Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
02. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a zároveň dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
03. Pri výstavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
04. Stavebník umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko, na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
05. Stavebník je povinný viesť jednoduchý záznam o stavbe /pri jednoduchých stavbách/ resp. stavebný denník, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca odborný dozor stavby. V tomto je povinný uviesť i osoby vypomáhajúce na stavbe. V prípade úrazu je stavebník povinný zabezpečiť prvú pomoc zranenej osobe, vyžiadať lekársku pomoc a miesto úrazu zabezpečiť až do príchodu polície. V prípade ťažkej ujmy na zdraví alebo živote je stavebník povinný prípad oznámiť do 7 dní stavebnému úradu, ktorý vydal stavebné povolenie.

06. Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie veci do pôvodného stavu.
07. Stavba bude dokončená do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľským spôsobom firmou **Enermont, s.r.o., Hraničná 14, IČO 35 859 423, 827 14 Bratislava.**
08. V zmysle cestného zákona je stavebník povinný v prípade znečistenia miestnej komunikácie počas výstavby zabezpečiť pravidelné čistenie, udržiavať čistotu verejných priestranstiev, výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti okolitej cestnej a pešej premávky.
09. Pred začatím výkopových prác **je investor povinný zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí cestou ich spravovateľov a vlastníkov**, ktorí musia byť informovaní a musí byť dodržaná STN 73 6005.
10. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb./.
11. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
12. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby podľa § 10 vyhl. č. 53/2000 Z. z.
13. V zmysle ust. § 66 ods. 3), písm. h) stavebného zákona je investor povinný označiť na viditeľnom mieste stavbu so štítkom „ STAVBA povolená „ s číslom stavebného povolenia.
14. Stavba nesmie byť užívaná bez kolaudácie. Pred uvedením do užívania je potrebné vyhotoviť východziu odbornú skúšku a prehliadku el. zariadenia a taktiež je potrebné el. zariadenie odborne skúšať a prehliadať v pravidelných lehotách a rozsahu STN. O vydanie kolaudačného rozhodnutia požiada stavebník po ukončení stavby príslušný stavebný úrad.
15. Stavebník všetky podmienky, za akých mu je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje plniť.
16. Toto stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov konania podľa § 70 stavebného zákona.
17. Osobitné podmienky
    a / Počas výstavby nesmie dôjsť k poškodeniu okolitých drevín a majetku občanov.
    b) Pred začatím stavebných výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich podzemných vedení ich správcami.
    c) Doporučuje sa pred začatím prác zhotoviť realizačnú projektovú dokumentáciu oprávnenou osobou alebo organizáciou.
    d) Pred začatím výkopových prác požiada stavebník mesto Vrbové o špeciálne užívanie miestnej komunikácie, chodníkov (rozkopávkové povolenie)

<u>18. Stanoviská dotknutých orgánov :</u>

19. Stanovisko **Trnavskej vodárenskej spoločnosti**, **Priemyselná 10, Piešťany** zo dňa 10.12.2012, č. 11062/2012/Ba. Predložená projektová dokumentácia pre stavebné konanie rieši výstavbu novej transformačnej stanice a jej napojenie do okružného vedenia. Z existujúcej TS sa vytiahnu vedenia v dĺžke 75m smerom k JRD v Ul. Družstevnej. Všetky ďalšie káble sa potiahnu v zelenom páse Ul. Družstevnej. Stavbou budú dotknuté komunikácie Poľná, Družstevná, Slovanská a Bernolákova. K predloženej PD dávame nasledovné vyjadrenie:

- TAVOS a.s. vlastní a prevádzkuje v meste Vrbové verejný vodovod a kanalizáciu. Presnú polohu verejných sietí je nutné vopred vytýčiť pracovníkmi TAVOS a.s., PZ Piešťany v teréne. Pri výkopových prácach žiadame siete v správe našej spoločnosti nepoškodiť, pri súbehu dodržať ochranné pásmo našich vedení **minimálne 1,5m** od okraja potrubia na každú stranu, minimálne v zmysle platných STN na krátkych úsekoch po odsúhlasení našimi pracovníkmi. Na miestach križovania vodovodu **požadujeme** osadiť chráničky s obojstranným presahom aspoň 1,0 m od obrysu vodovodného potrubia. Verejný vodovod a kanalizáciu žiadame nepoškodiť. Za dodržania vyššie uvedených podmienok s predloženou PD **súhlasíme.**

20. Vyjadrenie **Slovak Telekom, Piešťany** zo dňa 11.10.2013, č. 13-41704711-PN, Piešťany. Na Vami definovanom území sa nachádza telekomunikačné vedenie/rádiové zariadenie. **Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí :**
    - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
    - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
    - upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
    - upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu
    - zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
    - bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo **12129**
    - overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia)
    - v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si požiadať o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk)
    - v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne (www.telekom.sk)
    - podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel : **0902719358, František Chupáč**
    - **v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné len so súhlasom správcu siete**

    Platnosť vyjadrenia do 11.4.2014.

20. Vyjadrenie prevádzkovateľa **Orange Slovensko**, a.s., Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, Piešťany zo dňa 4.10.2013, č. BA-2078/2013. Pri realizácii stavebnej akcie nedôjde k stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.

21. Vyjadrenie **Obvodného úradu životného prostredia Piešťany, oddelenie štátnej vodnej správy** Piešťany, zo dňa 19.11.2012, č. ŠVS/2012/00970-Ka. K uvedenej

plánovanej investičnej akcii sme sa vyjadrili v zmysle § 28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení neskorších predpisov vyjadrením č. ŠVS/2011/00066-Mo zo dňa 17.1.2011 a v ňom uvedené podmienky zostávajú naďalej v platnosti.

22. Vyjadrenie **Obvodného úradu životného prostredia Piešťany, Odbor štátnej správy zložiek životného prostredia, Krajinská cesta 13, Piešťany** zo dňa 17.1.2011, č. ŠVS/2011/00066-Mo. Plánovaná investičná akcia je z vodohospodárskeho hľadiska možná za splnenia nasledovných podmienok:

- Pred vydaním stavebného povolenia na prevádzkový súbor: **„PS 01 Transformačná stanica"** je potrebné požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie **súhlasu** podľa ust. § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona.
- V prípade, že realizáciou predmetnej stavby dôjde ku križovaniu alebo súbehu inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia), je potrebné ešte pred zahájením prác požiadať správcov týchto sietí o vyjadrenie a nimi stanovené podmienky pri realizácii stavby dodržiavať.
- Ak pri stavbe stavebník poškodí vodnú stavbu nachádzajúcu sa v dotknutom území, budú sa náklady na jej odstránenie považovať za vyvolanú investíciu a uvedenie vodnej stavby do pôvodného stavu sa bude realizovať na náklad investora stavby.
- Stavbu zrealizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality podzemných vôd.
- Toto vyjadrenie zostáva v platnosti na základe listu č. ŠVS/2012/00291-Mig zo dňa 20.2.2012.

Toto vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona v znení zákona č. 479/2005 Z. z., nenahrádza povolenie ani súhlas podľa ustanovení vodného zákona a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní

23. Vyjadrenie **Obvodného úradu životného prostredia, odbor štátnej správy, ochrany prírody a krajiny a kvality životného prostredia, odpadové hospodárstvo, Krajinská cesta 13, Piešťany**, zo dňa 16.11.2012, č. OH/2012/00971-PE. K realizácii stavby OÚŽP Piešťany, oddelenie odpadového hospodárstva **nemá námietky** za splnenia nasledovných podmienok :

Investor alebo dodávateľ stavby je povinný:

- Pre odpady, ktoré budú vznikať pri realizácii stavby (výkopová zemina, betón, zemina znečistená ropnými látkami, bet. stĺpy, odpad z káblov, kovový odpad, olej z transformátora a pod.), zabezpečiť vhodné zhodnotenie v mieste stavby, prípadne organizáciou oprávnenou na uvedenú činnosť alebo zabezpečiť zneškodnenie odpadov na riadenej skládke.
- Skladovanie odpadov na stavenisku obmedziť na minimum.
- Doklady o odbere odpadov oprávnenou organizáciou predložiť ku kolaudácii.
- Pri nakladaní s odpadmi počas stavebných prác plniť ustanovenia **§ 40c ods.** 5 zákona o odpadoch a s ním súvisiacich predpisov (evidencia odpadov, hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi, súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi). **Pôvodcom odpadov je ten, kto vykonáva tieto práce.**

Toto vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko podľa ust. § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z., nenahrádza súhlas podľa ustanovení zákona o odpadoch a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

24. Vyjadrenie **Obvodného úradu životného prostredia, odbor štátnej správy, ochrany prírody a krajiny a kvality životného prostredia, Oddelenie ochrany prírody a krajiny, Krajinská cesta 13, Piešťany**, zo dňa 3.11.2012, č. 2012/00967. Na základe Vašej žiadosti zo dňa 2. 11. 2012 /doručenej na tunajší úrad dňa 8. 11. 2012/ o vyjadrenie k projektovej dokumentácii, resp. predĺženie platnosti vyjadrenia na stavbu: „TA_Vrbové VNK, TS, NNK" Vám oznamujeme, že vyjadrenie vydané dňa 14. 1. 2011 pod číslom 2011/00067 **zostáva v platnosti.**

25. Vyjadrenie **Obvodného úradu životného prostredia Piešťany, Odbor štátnej správy zložiek životného prostredia, oddelenie ochrany prírody a krajiny, Krajinská cesta 13, Piešťany** zo dňa 14.1.2011, č.2011/00067.

1. Pri realizácii stavby v maximálnej miere rešpektovať a chrániť jestvujúcu vzrastlú zeleň.
2. Počas výstavby je potrebné v zmysle STN 83 7010 zabezpečiť ochranu blízko rastúcich drevín tak, aby nedošlo k ich poškodeniu:

- z dôvodu zabezpečenia ochrany koreňového systému drevín výkopové práce realizovať ručne minimálne 2,5 m od päty kmeňov stromov,
- pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm,
- zabezpečiť stromy pred mechanickým poškodením kmeňa a konárov dreveným debnením, ktoré je potrebné umiestniť vo vzdialenosti 1,5 m od kmeňov stromov,
- neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebnú koreňový systém drevín.
- Toto vyjadrenie zostáva v platnosti na základe listu č. 2012/00288 zo dňa 20.2.2012

26. Stanovisko **Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, Piešťany** zo dňa 10.7.2013, č. ORHZ-PN1-551/2013. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „PS 01 Transformačná stanica, Vrbové, Družstevná ul. " a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby **súhlasí** bez pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

27. Vyjadrenie **Krajského pamiatkového úradu, Cukrová 1, Trnava** zo dňa 3.12.2012, č. TT-12/1654-2/7321/Grz. Dňa 17.1.2011 vydal Krajský pamiatkový úrad Trnava vo veci „TA_Vrbové VNK, TS, NNK“, k.ú. Vrbové, záväzné stanovisko č. TT-11/147/314/Grz.,. Keďže toto záväzné stanovisko platí pre územné aj stavebné konanie, podmienky tohto záväzného stanoviska žiadame zapracovať do stavebného povolenia tejto stavby .

28. Záväzné stanovisko **Krajského pamiatkového úradu Trnava, Cukrová 1, Trnava** zo dňa 17.1.2011, č. TT-11/147/314/Grz. Krajský pamiatkový úrad Trnava po zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk podľa § 41 ods. 4 a § 30 ods. 4 pamiatkového zákona **súhlasí** so stavbou **s podmienkami:**

1. V súvislosti so stavbou bude vykonaný archeologický výskum ako opatrenie na záchranu archeologických nálezov v zmysle § 35 odseku 2 pamiatkového zákona.

2. Archeologický výskum bude prebiehať v rozsahu zemných prác stavby.
3. Výskum bude pozostávať zo sledovania výkopových prác, dočistenia, odkrývania, a následnej záchrany a dokumentácie archeologických situácií a nálezov. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu.
4. V prípade, že sa na mieste stavby uskutočňuje skrývka ornice, alebo iný druh prípravných zemných prác ešte pred začatím samotnej stavby, je nutné archeologický výskum začať už v tejto fáze.
5. **a)** Investor si zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu oprávnenú osobu na vykonanie archeologického výskumu podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona a upovedomí o tom Krajsky pamiatkový úrad Trnava, pričom pred začiatkom stavebných prác uzatvorí v tejto veci zmluvu s oprávnenou osobou na vykonanie archeologického výskumu. Archeologické nálezy zistené archeologickým výskumom sú vlastníctvom Slovenskej republiky. Archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich odovzdania alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol bude o. i. obsahovať zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov archeologických nálezov. Správcu archeologického nálezu určuje § 40 ods. 5 pamiatkového zákona. Správca ďalej s archeologickým nálezom naloží v zmysle § 40 ods. 7, 8 a 9 pamiatkového zákona. K objavu nehnuteľných archeologických nálezov (napr. nálezy architektúr) bude prizvaný pracovník Krajského pamiatkového úradu Trnava.
   b) Investor je povinný oznámiť začatie výskumu do 5 dní Krajskému pamiatkovému úradu Trnava.
   c) Výskumom získané odborné poznatky budú spracované vo výskumnej správe v zmysle § 7 ods. 7 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010, ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon, a ktorú odovzdá investor bezodplatne do 60 dní od skončenia terénnej časti výskumu Krajskému pamiatkovému úradu Trnava a Archeologickému ústavu SAV Nitra.

6. Oprávnená osoba je povinná zasielať oznámenie o začatí archeologického výskumu na vedomie Ministerstvom kultúry SR určenému odbornému garantovi Archeologickej rady ako aj Krajskému pamiatkovému úradu Trnava.
7. Oprávnená osoba je povinná pri vykonávaní archeologického výskumu postupovať v zmysle ustanovení pamiatkového zákona a vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenie príslušného stavebného úradu. Toto záväzné stanovisko platí pre územné aj stavebné konanie vo veci predmetnej stavby. Podmienky tohto záväzného stanoviska žiadame zapracovať do územného rozhodnutia a stavebného povolenia na danú stavbu. Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava má platnosť 3 roky odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

29. Vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia **SPP distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava** zo dňa 5.12.2012, pod. č. 1500/2012/TD. Po preskúmaní predloženej žiadosti bolo zistené, že v záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie, ktoré sme zakreslili do situačného zákresu. S umiestnením a vydaním stavebného povolenia **súhlasíme** za nasledovných podmienok.

- Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. o presnú identifikáciu – vytýčenie

plynárenských zariadení v teréne. Na základe objednávky adresovanej na LC Nové Mesto nad Váhom zabezpečí po vzájomnej dohode vytýčenie pracovník SPP - distribúcia, a.s. č. t. 032/6265645.

- V záujme predchádzania a poškodzovania plynárenských zariadení SPP – distribúcia, a.s. od 1.4.2011 bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby, ktoré rozsahom nepresiahnu 1 hodinu a dĺžku 100 m
- Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu, podľa STN 73 6005, STN 38 6413, STN 38 6415 a zákona č. 251/2012 Z. z..
- Zemné práce realizované v blízkosti plynovodov realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.
- Pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy, žiadame prizvať technika prevádzky (TP), alebo pracovníka údržby (PU) N. Mesto n/V., ku kontrole prác pred zakrytím či nedošlo k poškodeniu plynárenských sietí. Kontroly budú zaznamenané do Vášho stavebného denníka.
- V prípade zakrytia zariadení pred vykonaním kontroly (bod 5) má realizátor stavby povinnosť na požiadanie pracovníka SPP (TP, PU), na vlastné náklady opätovne odokryť predmetné časti plynovodov a prípojok.
- Križovanie a súbeh riešiť podľa ustanovení STN 736005. Pri zistení nedodržania tejto normy nebude z našej strany poskytnuté kladné porealizačné vyjadrenie a budeme nárokovať od investora prekládku tohto zariadenia na jeho náklady.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky. V prílohe Vám zasielame situáciu, kde je orientačne zakreslený smer trasy STL plyn. zariadení.

30. Vyjadrenie k PD zo dňa 14.11.2012 **Západoslovenskej energetiky , a.s. , Čulenova 6, 816 47 Bratislava. Vyjadrenie k PD na stavebné konanie - „TA-Vrbové VNK, TS,NNK Vrbové, Ul. Družstevná - výstavba novej distribučnej transformačnej stanice."** Vážený zákazník, dňa 08.11.2012 nám bola doručená na vyjadrenie projektová dokumentácia na stavebné konanie: **„TA - Vrbové VNK, TS, NNK - výstavba novej distribučnej stanice** ." Projektová dokumentácia rieši výstavbu novej distribučnej transformačnej stanice v meste Vrbovom, UL. Družstevná. Pozemok pre navrhovanú výstavbu sa nachádza na pare. č. 1193, 1339/1, 1019/1, 1018/2, 1338/2, 1238/8, 1238/6, 1238/1 v k.ú. mesta Vrbové.
K vyjadreniu boli predložené objekty: SO 01 - VN káblové vedenie
SO 02 - NN káblové vedenie
PS 01 - Transformačná stanica

Z hľadiska rozvoja siete energetiky s predkladanou PD stavby: „TA - Vrbové VNK, TS, NNK - výstavba novej distribučnej transformačnej stanice " ako s dokumentáciou na stavebné konanie a následnú výstavbu stavby v zásade „súhlasíme" za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

1. Vybudovanie novej káblovej prípojky VN z vedenia č.457 rozseknutím kábla VN medzi UV 7/457 a odberateľskou TS0091-012 a naspojkovaním hybridnou spojkou TRAJ 1XU/3HL na nový kábel typu 3 x NA2XS(F)2Y Ix240mm2, ktorý sa ukončí v novej distribučnej transformačnej stanici kioskového typu s vonkajším ovládaním, na koncovkách IXSU F5131. Celková dĺžka úseku cca 22m. Z VN rozvádzača sa vytiahnu dva nové káble typu 3 x NA2XS(F)2Y Ix240mm2, ktoré sa ukončia cez hybridné spojky TRAJ 1XU/3HL, jeden smer TS0091-012 a druhý

smer TS0091-003 oba v celkovej dĺžke cca 134m. VN rozvádzač bude pozostávať zo štyroch polí (3 x prívod z VN vedenia, 1 x vývod pre transformátor), transformátor o výkone 400kVA, NN rozvádzač bude 8 x vývodový. Z NN rozvádzača sa vytiahne sedem káblových vývodov káblom typu NAYY 4 x 240mm2 o celkovej dĺžke 1060m. Dva káble NN pre PD Vŕbové, tretí pre ulicu Poľnú, štvrtý a piaty sa naspojkuje na jestvujúce káble smerujúce na ulice Strážovská a Bernolákova, šiesty kábel sa ukončí v skrini SRPP č. 173 a siedmy kábel sa ukončí v skrini VRISK na Bernolákovej ulici.

2. Uloženie VN a NN káblov musí byť vo verejne prístupných trasách a musí vyhovovať STN 34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. Káble ukladať do definitívne vybudovaných trás rozvodu. VN a NN káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako aj pri križovaní podzemných inžinierskych sietí požadujeme uložiť do káblových chráničiek - korungované rúry FXKV 0200 pre VN a FXKVR 0110 pre NN.

3. Zároveň upozorňujeme na povinnosť majiteľa nehnuteľnosti na zabezpečenie prístupu pracovníkov energetiky k elektroenergetickým zariadeniam nachádzajúcim sa alebo prechádzajúcimi cez pozemok za účelom opravy a revízií týchto zariadení.

4. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe, je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov v správe ZSE a.s., SEZ Západ Trnava.

5. Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení ZSE, a. s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

6. Pri prácach na zariadeniach patriacich ZSE, a.s. požiadať ZSE a.s. SEZ Západ Trnava.

7. V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa §38 Zákona o energetike č.656/2004 Z.

8. Požadujeme rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 36 Zákona o energetike č. 656/2004 Z.z. a nadväzných legislatívnych predpisov.

9. Žiadateľ zabezpečí stavebné povolenie na celú stavbu.

10. Pred realizáciou stavby požadujeme predložiť realizačný projekt na konzultáciu.

11. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

12. Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky

31. Medzi **mestom Vrbové** a prevádzkovateľom distribučnej sústavy **ZSE Distribúcia., a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava** bola uzavretá dohoda o termíne plnenia predmetu Zmluvy o spolupráci na zabezpečenie vybudovania elektroenergetického zariadenia na Družstevnej ulici Vrbové, č. 12/22200/010-ZoS.

32. Vyjadrenie **Ministerstva obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby,** Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava zo dňa 9.11.2012, č. SAMaV-2474/2012. V zmysle zákonného ustanovenia § 7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších prepisov a ako odborná zložka oprávnená v predmetnej veci vydať stanovisko za Ministerstvo obrany SR Vám oznamujem výsledok posudzovacieho konania z hľadiska záujmov obrany štátu. S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie s ú h l a s í m pri splnení nižšie uvedených podmienok. Investor /projektant/je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad. Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované. Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.). Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

33. Vyjadrenie **Správy a údržby ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava** zo dňa 12.11.2012, č. 02099/2012/SÚC Tt-002,8373. Žiadosťou zo dňa 2.11.2012 nás žiadate o vyjadrenie k hore uvedenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Projekt rieši výstavbu novej transformačnej stanice na ktorú sa pripoja elektrické rozvody ulíc Poľnej, Strážovskej, Bernolákovej a Slovanskej. Podľa predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie (PD) nebudete zasahovať do telesa ciest 11/499 a 11/502, ktoré prechádzajú mestom Vrbové a sú v našej správe a údržbe. Preto sa k projektovej dokumentácii nevyjadrujeme.

34. Stanovisko **mesta Vrbové** zo dňa 14.3.2012, č. 716/2012-Go. Po preskúmaní žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie mesto Vrbové, ako príslušný orgán podľa § 4 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 140 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebného poriadku v znení neskorších zneniach a doplnkov vydáva toto **stanovisko.** Mesto Vrbové podľa §140 stavebného zákona so stavbou : „TA - Vrbové VNK, TS, NNK" v k. ú. Vrbové a v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou vypracovanou zodpovedným projektantom Ing. Baničom Dušanom , Enermont, spol. s r.o. Bratislava Hraničná 14 v skladbe objektov

- SO-01 VN káblové vedenie
- SO - 02 NN káblové vedenie
- TS - 01 Transformačná stanica

situovanej na ul. Družstevná, k. ú. Vrbové **súhlasí** za podmienok:

1. Každý zásah do telesa miestnej komunikácie v rámci hore uvedenej stavby môže byť vykonaný až po vydaní povolenia na zvláštne užívanie komunikácie v meste Vrbové.
2. Majetkoprávne usporiadať pozemok pod transformačnou stanicou na pozemku parcela EKN č. 1339/1, LV 3369, vlastník mesto Vrbové - kúpna zmluva, zriadenie vec. bremena, nájomná zmluva a pod. do vydania stavebného povolenia stavby.

3. V navrhovanej trase káblových rozvodov na ul. Poľná, Strážovská, Slovanská a Bernolákova sa nachádzajú televízne káblové rozvody uložené v zemi, žiadame zachovať ochranné pásma existujúcich rozvodov.
4. K realizácii predmetnej stavby požadujeme aj stanovisko PD Vrbové z titulu vlastníctva a užívania parcely č. 1206 k.ú. Vrbové.
5. Stanovisko platí dva roky. Ak nebude v priebehu dvoch rokov vydané stavebné povolenie toto záväzné stanovisko stráca platnosť.

35. Odborné stanovisko č. 2256-01/30/12/BT/IS/DOK zo dňa 19.11.2012 **TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., pobočka Lazovná 19, 974 01 Banská Bystrica**. **Pri inšpekcii vykonanej dňa 19.11.2012 neboli zistené nedostatky.** Na základe posúdenia projektovej dokumentácie v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto **odborné stanovisko:** Projektová dokumentácia **spĺňa** požiadavky bezpečnosti technických zariadení. Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia. Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny B v zmysle § 5 ods. 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov nie je potrebné posúdenie dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou
- Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny B do prevádzky nie je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

Poznámka:
TÚV SÚD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2005 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape výstavby - technický dozor stavieb). **Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:** Budú dodržiavané všeobecné záväzné právne predpisy.

Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanej dokumentácii. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TUV SUD Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.

36 **. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania**:
Námietky účastníkov konania neboli podané, preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

O d ô v o d n e n i e :

Oznámením zo dňa 18.9.2013, pod. č. 2488/2013-Ka stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom bez miestneho zisťovania.

Na predmetnú stavbu bolo Mestom Vrbové vydané rozhodnutie o umiestnení stavby zn.: 518/2012-Ka**,** dňa 5.4.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 2.5.2012. Stanoviská dotknutých orgánov boli zapracované v územnom rozhodnutí a zostávajú naďalej v platnosti.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania

Dokumentácia stavby spĺňa stanovené všeobecné technické požiadavky na výstavbu v znení § 47 stavebného zákona a jeho neskorších noviel. K realizácii sa doporučuje vypracovať realizačný projekt.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Námietky účastníkov konania:
Námietky neboli podané, preto ich nebolo potrebné riešiť.

Správny poplatok za vydanie rozhodnutia sa v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a novely č. 439/2012 Z.z., bo vyrúbený podľa položky 60, písm. g) a zaplatený v pokladni mesta Vrbové.

P o u č e n i e :

Podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/67 Zb. proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Mesto Vrbové, Spoločný úrad samosprávy, Mestský úrad, ul. M. R. Štefánika č. 15/4 Vrbové. Odvolanie bude postúpené na nadriadený orgán : Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, Trnava. Po využití riadnych opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom.
.

Ing. Ján J á n o š k a
Primátor mesta

Doručí sa :
01. stavebník : Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 2x + overená PD
02. v zastúpení : Enermont s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava
03. Mesto Vrbové, Mestský úrad, ul. M.R. Štefánika 15/4, Vrbové
04. Mesto Vrbové, Mestský úrad, ul. M.R. Štefánika 15/4, Vrbové – verejnou vyhláškou

Na vedomie :
05. Správa povodia stredného Váhu II, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
06. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
07. Obvodný úrad životného prostredia v Piešťanoch, Krajinská cesta 13, Piešťany
08. Obvodný úrad Piešťany, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Krajinská 13, Piešťany
09. Krajský pamiatkový úrad SR, Cukrová 1, Trnava
10. Orange, Michlovský s.r.o., Letná 9, Piešťany
11. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 917 01 Trnava
12. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
13. Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14. TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
15. SPP , a.s, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
16. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
15. Katastrálny úrad, Správa katastra, Krajinská 13, Piešťany